



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-45 (3)

Гр. Плевен, 09.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520326/07.06.2018 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 07.06.2024 г.

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за животновъдство

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: BG1G0000K1B041 - Карстови води в Русенската формация

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Във връзка с изпълнение на условията на разрешителното и предстояща проверката за приемане на кладенеца е подадена документация с вх. № КД-07-1580/20.03.2020 г., допълнено с вх. № КД-07-1580(1)/15.07.2021 г.

След преглед на документацията са установени различия от разрешителното и с писмо изх. № КД-07-1580(2)/16.08.2021 г. е уведомен заявителя за необходимостта от представяне на липсващите документи и за изменение на разрешителното. С вх. № КД-07-1580(3)/10.02.2022 г. са представени липсващите документи, изискуеми с разрешителното, а вх. № РР-02-45/04.03.2022 г. в БДДР е подадено и заявление за изменение на разрешителното.

След преглед на заявлението за изменение на разрешителното е установено, че не е представен документ за платена такса за измението, поради което с писмо изх. № РР-02-45 (1)/11.03.2022 г. е уведомен заявителя да представи липсващия документ. С писмо вх. № РР-02-45(2)/23.03.2022 г. е представен документа за платена такса за изменение на разрешителното.

Изменението е свързано с промяна в координатите и надморската височина на кладенеца, промяна в конструкцията и оборудването на ТК, промяна на част от параметрите на водовземане - водно ниво, максимален дебит и максимално допустимо експлоатационно понижение.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – АНБ – Табачка“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина на кладенеца 120.00 м. Сондиране на интервала от 0 до 42 м с диаметър 250 мм, спускане на стоманена колона с диаметър 159 мм в интервала от 0.00 до 42.00 м, шиментирана в затръбвието. Сондиране на интервала от 42 до 120 м с диаметър 150 мм и оставен на открит ствол.

Около устието на кладенеца е монтирана бетонова шахта с вътрешни размери 100x205 см и височина 185 см. На водопроводните тръби в шахтата е монтиран водомерен възел, а в кладенеца - автоматичния нивомер.

Тръбният кладенец е оборудван за експлоатация с потопяема помпа Grundfos SP 8A-25 с макс. дебит 2.5 л/сек, спусната на дълбочина 115 м.



4. Място на водовземане:

Поземленият имот не се променя.

Географски координати в система WGS 84: N 43°36'20.036" E 25°58'03.091"

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 133.89 м

5. Обект на водоснабдяване: не се променя

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: не се променя

Максимален дебит: отпада

Годишен воден обем: не се променя

Минимално необходимо водно количество: не се променя

Статично водно ниво СВН= 80.0 м и Кота СВН = 53.89 м

Допустимо понижение: 5.64 м до дълбочина на водното ниво 85.64 м под терена

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
от Приложението към разрешителното отпада раздел „2. Условия при изграждане на съоръженията“

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

